

Jarosław 15.03.2019

KOMUNIKAT Nr 2 dla oferentów

W związku z przesłaniem zapytań przez oferenta do przetargu nieograniczonego na remont sieci ciepłych do budynków nr 5 i 1 os. Witosa w Jarosławiu przedstawiamy zapytania i udzielamy wyjaśnień:

Zapytanie nr 1

„Prosimy o sprecyzowanie średnicy rur PEX oraz ciśnienia na jakie mają pracować. Pomiędzy przedmiarem , a dokumentacją są rozbieżności w średnicach . ”

Odpowiedź

Średnice rur do bud. nr 5 **dn 75 PE i 32 PE** zgodnie z kosztorysem, natomiast do bud. nr 1 należy wycenić jako **dn 63 PE i 32 PE**. Wszystkie rury PEX na ciśnienie **PN 10** do ciepłej wody.

Zapytanie nr 2

„Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć do oferty ? „

Odpowiedź

Do oferty przyjąć należy stawkę VAT w wysokości **23%**.